

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
RHP-W4-II 404-318/2017
25.12.2017. године
Ужице

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Набавка 8 пакета грађевинског материјала RHP-W4-II 404-318/2017

1. ПИТАЊЕ: Ексел фајл Спецификација материјала, позиција 3.15. везана за олуке – Да ли у обзир треба узети и лукове, казанчиће, носаче олука-куке, чела, шелне. И да ли можете да ми сазнате да ли су кровови на објектима којима се материјал испоручује на две или четири воде, јер то утиче на цену?

1. ОДГОВОР: За позицију 3.15. дат је следећи опис:

Челични поцинковани и фарбани олучни елементи пречника: \varnothing 100 мм дужине 600цм, дебљина лима 0,5 мм. заштитни премаз (полиестеркса боја) : $\geq 20\mu$ боја: Рал 3009-оксид црвена. Дакле није узет у обзир додатни спојни материјал и потребно је испоручити олуке у комадима дужине 6м.

2. ПИТАЊЕ: Доказ о техничком капацитету, транспортни капацитет, позиција 3.11.2. –Да ли је за камион са руком за утовар довољна пописна листа са краја 2016. године и копија регистрације, и да ли је за виљушкар довољна само пописна листа, јер се виљушкар не региструје?

2. ОДГОВОР: Мерадаван је савки документ на основу кога се може утврдити власништво понуђача. Пошто је крајњи рок за израду пописних листа 31.12.2017.године, у зависности од датуму предаје понуда, могуће је доставити пописну листу за 2017. годину.

3.ПИТАЊЕ: Доказ о техничком капацитету, складишни капацитет, позиција 3.11.2.-Да ли је довољно доставити поседовни лист из катастра?

3. ОДГОВОР: Поседовни лист из катастра је доказ ако садржи податке о власништву складишта/стоваришта понуђача.

Председник Комисије
Видоје Дрндарвић

