

ГРАД УЖИЦЕ

Градска управа за инфраструктуру и развој

VIII број 404-65/18

14.05.2018. године

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку образована Решењем број VIII број 404-65/18 од 12.04.2018. године даје следеће

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ БРОЈ 8

За јавну набавку (радови) VIII број 404-65/18

„Радови на реконструкцији и доградњи објекта за дечији вртић на Белој Земљи“

ПИТАЊЕ: „У предмеру радова – припремни радови тачка 0.6 у опису позиције стоји да је обрачун по m^3 , а у табели где је назначена јединица мере стоји m^2 . Молимо вас да нам одговорите која је јединица мере за ову позицију? “

ОДГОВОР: „ m^3 “.

ПИТАЊЕ: „У предмеру радова – изолатерски радови позиција 7.1 тражи се набавка и постављање лаких плоча од минералне вуне. Молимо вас да нам појасните дал и се ради о плочама јер би у том случају требало да буде камена вуна или ако је лака минерална вуна онда је она у ролнама. До које тежине по m^3 је минерална вуна?“

ОДГОВОР: „Лака минерална вуна типа URSA DF 39 или слично, карактеристике могуће преузети са линка <https://www.ursa.rs/df39>“.

Комисија за јавну набавку
Председник Комисије

Славиша Пројевић

