

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем број VIII број 404-180/18 од 27.07.2018. године, даје следеће

II ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

За јавну набавку (радови) VIII број 404-180/18

„Радови на унапређењу система јавне расвете на територији града Ужица у циљу рационализације потрошње електричне енергије“

ПИТАЊЕ: „На стр. 7 и 31 код додатних услова Наручилац наводи услов:

Потенцијални понуђач треба да располаже са : „Радионица за израду разводних ормана“.

Овако дефинисан услов је свакако дискриминаторски, молимо Наручиоца да даи услов обршице“.

ОДГОВОР: Наручилац одустаје од додатног услова да понуђач располаже са радионицом за израду разводних ормана и у том смислу ће извршити измену конкурсне документације.

ПИТАЊЕ: „На стр. 49, Наручилац наводи „Улазни светлосни флуks светиљке не сме бити мањи од 5.400 лумена (на $T_a = 25^{\circ}\text{C}$)“ Молимо Наручиоца да појасни шта подразумева под улазним светлосним флуksом“?

ОДГОВОР: Улазни светлосни флуks је флуks ЛЕД модула.

ПИТАЊЕ: „На стр.46, 47 и 49 Наручилац наводи : „протектор светиљке израђен од ливеног поликарбоната, отпорног на UV зраке, атмосферске утицаје и температурне дилатације“. Молимо Наручиоца да појасни зашто тражи протектор од поликарбоната, а не од каљеног стакла, или зашто не може или једно или друго“?

ОДГОВОР: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и дозвољава и стаклени протектор и у том смислу ће извршити допуну ставки 7, 8. и 12. предмера радова из обрасца 8. конкурсне документације.

ПИТАЊЕ: „ На стр. 49 Наручилац наводи: „ На поклошту светиљке мора да буде јасно угравирана ознака за усмеравање светиљке“ Наведени услов је дискриминаторски, молимо Наручиоца да појсни зашто захтева наведено“.

ОДГОВОР: Наведени захтев ни у ком случају није дискриминаторски, већ искључиво функционалан. У случају асиметричне фотометријске расподеле, која је честа код амбијенталних светиљки, ова ознака служи да би монтер могао исправно да усмери и причврсти светиљку.

ПИТАЊЕ: „На стр. 49 Наручилац наводи: „Кућиште мора да буде такве конструкције да омогућава монтажу LED модула различитог броја диода и оптике, више различитих фотометријских расподела и директну монтажу драјвера (предспојног уређаја)“ Молимо

учиоца да појасни шта подразумева под директном монтажом драйвера“?

ОДГОВОР: Директна монтажа драјвера на кућиште светиљке значи да није неопходна плоча на коју се драјвер монтира.

ПИТАЊЕ: „ На стр. 49, Наручилац наводи: „Предспојни уређај, монтиран на кућишту светиљке, омогућава коришћење *LED светлосног извора пројектоване снаге, треба да има могућност креирања аутономног сценарија димовања у више корака, могућност контроле нивоа осветљености (или снаге) путем протокола DALI или 1-10V, као и могућност регулације светлосног флукса и снаге извора, путем коаксалног кабла.*“ Молимо Наручиоца да наведе какав сценарио димовања захтева, како би потенцијални понуђачи могли да дају исправну понуду.

ОДГОВОР: Сценарио димовања би био следећи: од укључења јавног осветљења па до 22h - 100%, од 22h до 24h - 70%, од 24h до 04h - 50%, од 04h до 05h - 70%, од 05h до искључења јавног осветљења - 100%.

ПИТАЊЕ: „На стр. 5, тачка 4. као обавезан услов за учешће се наводи да је потребно доставити Потписан и оверен Образац Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности.

Тај образац није одређен чланом 75. Закона о јавним набавкама, која је као таква брисана последњим изменама и допунама закона о јавним набавкама Недостављање истог не може да буде битан недостатак понуде у складу са чланом 106. Став 1 тачка 1 Закона о јавним набавкама“.

ОДГОВОР: Потписан и оверен Образац Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности доказ је испуњења обавезног услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 2. ЗЈН тако да недостављање истог представља битан недостатак понуде у складу са чланом 106. став 1. тачка 1) ЗЈН. Уједно овим обавештавамо понуђача да је последњим изменама и допунама ЗЈН у члану 75. избрисана тачка 3) става 1. и извршена измена става 2.

Комисија за јавну набавку

Заменик председника комисије
Славиша Пројевић

