



Република Србија
Г Р А Д У Ж И Ц Е
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
web: <http://www.graduzice.rs> e-mail: ekologija@uzice.rs; тел.031/592-422

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI БРОЈ 502-28/17

ДАТУМ 10.10.2017. године

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој града Ужица, решавајући по захтеву носиоца пројекта - ОДС «ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА» д.о.о. Београд, огранак Ужице, ул. Момчила Тешића бр.13, Ужице, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: «Реконструкција и доградња постројења 35 kV трафостанице - Ужице 1 у постојећој трафостаници», која се планира на кат. парцели бр 1818/1 КО Ужице, у улици Јеловогорска бр.1, у Ужицу, а на основу члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», бр. 135/04 и 36/09) и члана 136. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС», б. 18/16) доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

- I. Којим се УТВРЂУЈЕ да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: «Реконструкција и доградња постројења 35 kV ТЦ Ужице 1 у постојећој трафостаници», која се планира на кат. парцели бр 1818/1 КО Ужице, у улици Јеловогорска бр.1, у Ужицу.
- II. У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.

1.1. Управљање отпадом.

При извођењу грађевинских радова на реконструкцији и доградњи постројења трафостанице - Ужице 1, очекиван отпад је:

- грађевински отпад (земља, шут, отпадни грађевински материјал)
- амбалажни отпад (дрвена амбалажа, метална амбалажа)
- демонтирана електо опрема.

Носилац пројекта је дужан:

- Да сав грађевински отпад преда на локалну депонију „Сарића Осоје“ која је одређена од стране Града Ужица као депонија за грађевински отпад.
- Да сав амбалажни отпад прикупља и у зависност од врсте амбалаже привремено одлаже у контејнере, који морају имати ознаку врсте и назив амбалажног отпада који се у њих одлаже. Амбалажни отпад се даље предаје оператерима који имају дозволу за складиштење датог отпада.
- Да исправну електричну опрему која ће се демонтирати складиштити у магацин, како би се класификовала и даље користила на другим трафостаницама, а

- електричну опрему која није исправна, треба прогласити отпадом и даље предати оператерима који имају дозволу за складиштење датог отпада.
- Отпад који има својство опасних материја, предати оператерима који имају дозволу за складиштење датог отпада.
 - Сав комунални отпад одлагати у контејнере, које преузима ЈКП „Биоктош“ Ужице.
 - Да се у свему осталом поштује Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр.36/09, 88/2010 и 14/16), Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гл. РС“, бр. 36/09), као и подзаконска акта донета на основу ових закона.

1.2. Заштита од буке.

Да би се смањило утицај од буке и вибрација носилац пројекта је дужан:

- Да редовно одржава трансформаторе и вентилаторе по упутствима произвођача. Приликом реконструкције и доградње трафостанице неће доћи до промене нивоа буке од рада енергетских трансформатора јер се исти не мењају.
- Да у складу са чланом 24. Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр.36/2009 и 88/2010), носилац пројекта који је корисник извора буке, је дужан да на прописан начин обезбеди мерење буке и изради извештај о мерењу буке.
- Да у свему поштује граничне вредности буке у складу са Законом о заштити од буке у животној средину („Сл. гласник РС“, бр.36/2009 и 88/2010).

1.3. Заштита од нејонизирајућих зрачења.

- Непосредно по завршетку адаптације и стављању трафостанице 110/35 kV под напон, треба извршити мерење јачине електричног поља и магнетне индукције у складу са Законом о нејонизирајућим зрачењима („Сл. гласник РС“, бр. 36/09). Мерење нејонизирајућих зрачења извршити у року од 30 дана од дана пуштања предметног постројења 35 kV ТЦ - Ужице 1 у рад. Извештај о мерењу доставити надлежним органима Града Ужица.

1.4. Остале опште мере

- Носилац пројекта треба да спроводи неопходне мере заштите од могућих удеса (изливање трансформаторског уља, просипање и тд), као и мере за отклањање последица у случају удесних ситуација.
- Носилац пројекта треба да спроводи мере против пожарне заштите за предметну врсту пројекта у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр.111/09 и 20/15).
- У свему поштовати одредбе Закон о заштити ваздуха (Сл.гласник РС број 36/09 и 10/13) и подзаконска акта донета на основу овог Закона, као и друге Законе.

- III.** У случају било какве промене технологије тј. технолошког поступка или реконструкције, носилац пројекта је у обавези да покрене нови поступак за одлучивање о потреби израде Студије у складу са чланом 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09).

Образложење

Носилац пројекта - ОДС «ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА» д.о.о. Београд, огранак Ужице, ул. Момчила Тешића бр.13, Ужице, обратио се захтевом VI број 502-28/17 од 20. септембра 2017.године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: «Реконструкција и доградња постројења 35 kV трафостанице - Ужице 1 у постојећој трафостаници», која се планира на кат. парцели бр. 1818/1 КО Ужице, у улици Јеловогорска бр.1, у Ужицу. Носилац пројекта је уз захтев и допуну захтева, поднео сву потребну документацију прописану одредбом члана 8. Закона о процени утицаја на животну средину.

Обавештење о поднетом захтеву је објављено у листу «Вести» од 29.септембра 2017.године и достављено заинтересованим органима и организацијама и то: Месној заједници - Росуље, Зеленом савету града Ужица, Еколошком инспектору града Ужица и Женском центру «Ужице». Обавештење је објављено и на сајт Града Ужица и на огласну таблу Града Ужица. На поднети захтев није било достављених примедби, предлога, ни жалби у писаном облику.

Увидом у захтев, достављене прилоге уз захтев и Уредбу о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Сл.гласник РС», број 114/2008), утврђено је да за напред наведени пројекат није потребна израда Студије утицаја датог пројекта на животну средину.

Пројекат - «Реконструкција и доградња постројења 35 kV трафостанице - Ужице 1 у постојећој трафостаници», налази се на Листи II тачка 12. Инфраструктурни пројекти, подтачка 11) Трафостанице и расклапна постројења, а критеријуми за израду Студије су пројекти преко 220 kV и више, док се овде пројекат односи на реконструкцију и замену 35 kV трафостанице - Ужице 1 у постојећој трафостаници, што је дефинисано Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Сл.гласник РС», број 114/2008).

Предмет овог пројекта је реконструкција и доградња трафостанице 110/35 kV - Ужице 1 у постојећој трафостаници. Објекат је енергетског типа, без сталне људске посаде, са периодичним обиласком од стране стручне екипе. У оквиру овог пројекта задржавају се постојећи енергетски трансформатори 110 kV постројења, а предмет овог пројекта је комплетна замена електро опреме 35 kV постројења, без замене трансформатора. Пројекат предвиђа изградњу зграде према специфичној намени за смештај електро опреме - постројења 35 kV, а нето површина објекта је 129,5 м². У објекту је предвиђена само једна просторија која је намењена за смештај опреме. Према Генералном урбанистичком плану до 2020. године («Сл. лист Града Ужица 14/11) на овој локацији је предвиђена постојећа трафостаница 110/35 kV, која је део високо-напонске преносне мреже на територији Града Ужица

На основу напред наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у Београду, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Градској управи Града Ужица непосредно, изјављује на записник или преко поште препоручено уплатом Републичке административне таксе у износу од 460,00 динара на рачун Републике Србије број 840-742221843-57.

ГРАД УЖИЦЕ


Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове

Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој

VI број 502-28/17 од 10.10.2017. године

У ж и ц е


Обрађивач: Душко Марковић дипл. инж. организационих наука – мастер;



ДОСТАВИТИ:


1. Носиоцу пројекта - ОДС «ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА» д.о.о. Београд, огранак Ужице, ул. Момчила Тешића бр.13, Ужице;
2. Еколошки инспектор Града Ужица;
3. У предмет;

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА



Миладин Пеџинар дипл.инж.техн.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ



Зоран Деспич дипл.инж.грађ.