

1.570

	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др В. Маринковића бр. 4, 31000 Ужице ☎ (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zavoduzice@mts.rs	 
	Страна 1 од 5	

Датум: 06.07.2018.

Број: 3492

Предмет: Извештај о контроли јавних чесми на територији града Ужице

12. VII 2018
503-49/18

ГРАД УЖИЦЕ
 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
 ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР УЖИЦЕ

На захтев Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој Града Ужица број 503-49/18 извршили смо испитивање хигијенске исправности воде са јавних чесми на територији града Ужице. Испитивања су обављена према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98), обим „А“.

Табеларни приказ резултата испитивања хигијенске исправности воде за пиће са јавних чесми:

А) Хигијенски исправне воде за пиће су са следећих јавних чесми:	
1. Јавна чесма Јованова вода у Врелима	
2. Видића чесма у Ади	
3. Јованова вода на Јеловој Гори	
4. Спаловића чесма у Севојну	
5. Јавна чесма код Шарганског тунела у Кремнима	
Б) Хигијенски неисправне воде за пиће са физичко хемијског аспекта су са следећих јавних чесми:	
Назив чесме	Разлог неисправности
1. Десанкина чесма на Чаковини	pH
В) Хигијенски неисправне воде за пиће са бактериолошког аспекта су са следећих јавних чесми:	
Назив чесме	Разлог неисправности
1. Олгина чесма у ул. Олге Ђуровић	присуство колиформних бактерија присуство аеробних мезофилних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла присуство <i>Proteus sp.</i> присуство <i>Pseudomonas aeruginosa</i>



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др В. Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
☎ (031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: zavoduzice@mts.rs



Страна 2 од 5

2. Јавна чесма у Царинској улици	присуство колиформних бактерија присуство аеробних мезофилних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла присуство <i>Pseudomonas aeruginosa</i>
3. Јавна чесма у Ратарској улици	присуство колиформних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла присуство <i>Proteus sp.</i>
4. Цокалина чесма у Солунској улици	присуство колиформних бактерија присуство аеробних мезофилних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла присуство <i>Proteus sp.</i>
5. Јавна чесма Апотекара Суботића на Пори	присуство колиформних бактерија присуство аеробних мезофилних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла присуство <i>Pseudomonas aeruginosa</i>
6. Јавна чесма Зуковина Ужице	присуство колиформних бактерија присуство аеробних мезофилних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла присуство <i>Proteus sp.</i>
7. Бадањ чесма у Херцеговачкој улици	присуство колиформних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла присуство <i>Proteus sp.</i>
8. Бисер вода у Крчагову	присуство колиформних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла
9. Јавна чесма у Крвавцима код школе	присуство колиформних бактерија присуство аеробних мезофилних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла присуство <i>Pseudomonas aeruginosa</i>
10. Јавна чесма испод Потпећке пећине	присуство колиформних бактерија присуство аеробних мезофилних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла присуство <i>Proteus sp.</i>
11. Јавна чесма Јовановац у Ади	присуство колиформних бактерија присуство аеробних мезофилних бактерија
12. Јавна чесма у Биосци	присуство колиформних бактерија



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др В. Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
☎ (031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: zavoduzice@mts.rs



Страна 3 од 5

13. Јавна чесма у Карану	присуство колиформних бактерија присуство аеробних мезофилних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла
14. Јавна чесма у Збојштици	присуство колиформних бактерија присуство аеробних мезофилних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла
15. Извор у улици Мајке Јевросиме у Севојну	присуство колиформних бактерија присуство аеробних мезофилних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла
16. Савића чесма у Скржутима	присуство колиформних бактерија присуство аеробних мезофилних бактерија присуство <i>Pseudomonas aeruginosa</i>
17. Голубовића чесма у Скржутима	присуство колиформних бактерија присуство аеробних мезофилних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла
18. Жунића чесма у Скржутима	присуство колиформних бактерија присуство аеробних мезофилних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла
19. Јавна чесма у Равнима	присуство колиформних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла присуство <i>Pseudomonas aeruginosa</i>
20. Јавна чесма на Белим водама	присуство колиформних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла присуство <i>Proteus sp.</i>
21. Јавна чесма посвећена Петру Барјактареву у Шаргану	присуство колиформних бактерија
22. Панића чесма у Кремнима	присуство колиформних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла
Г) Хигијенски неисправне воде за пиће са бактериолошког и физичко-хемијског аспекта су са следећих јавних чесми:	
<i>Назив чесме</i>	<i>Разлог неисправности</i>
1. Јавна чесма Грозничевац Ужице	pH, присуство колиформних бактерија присуство аеробних мезофилних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла
2. Крсманова чесма у Војвођанској ул. Ужице	нитрати, присуство колиформних бактерија присуство аеробних мезофилних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла
3. Јавна чесма Слануша (доња цев) Ужице	нитрати, присуство колиформних бактерија присуство аеробних мезофилних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла присуство <i>Pseudomonas aeruginosa</i>

4.Јавна чесма Камено корито -Ужице	нитрати, присуство колиформних бактерија присуство аеробних мезофилних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла
5.Велика чесма у Таковској улици у Ужицу	нитрати, присуство колиформних бактерија присуство аеробних мезофилних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла
6.Јавна чесма Кука Ужице	нитрати, присуство колиформних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла
7. Спомен чесма на Теловини-Партизанска чесма Мендино брдо	нитрити, утросак калијум перманганата, присуство колиформних бактерија присуство аеробних мезофилних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла
8.Јавна чесма у Рибашевини	боја, мутноћа, гвожђе, утросак калијум перманганата, присуство колиформних бактерија присуство аеробних мезофилних бактерија присуство стрептокока фекалног порекла

Резултате испитивања достављени су Одсеку за санитарни надзор Ужице и Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој.

Јавне чесме су алтернативни објекти водоснабдевања. Водни објекти су каптаже које се не одржавају редовно, а воде су изворске -“сирове” што значи да не пролазе кроз поступке пречишћавања и дезинфекције. Имајући у виду да не постоји апсолутна безбедност коришћења воде са јавних чесама, неопходна је опрезност приликом коришћења воде за пиће.

Хигијенски исправне воде на чесми нису сигуран показатељ здравствено безбедног коришћења јер испитиване јавне чесме нису редовно контролисане.

Хигијенски неисправна вода за пиће оцењена због благо ниже вредности рН нема здравствени значај.

Хигијенски неисправне воде за пиће са бактериолошког аспекта је вода за пиће која није здравствено безбедна за коришћење и може се користити у ванредним околностима али искључиво након прокувавања.

Хигијенски неисправне воде за пиће са бактериолошког и физичко- хемијског аспекта је вода за пиће која се не може користити за пиће.

Јавне чесме са хигијенски неисправном водом морају бити видно обележене са таблом «**вода није за пиће**».

Неопходна је санација водних објеката и редовно одржавање у циљу обезбеђења хигијенски исправне воде за пиће на испитиваним јавним чесмама.

Повремена контрола (тј. једанпут годишње) воде за пиће са јавних чесми је недовољна за сагледавање санитарно – хигијенског стања јавних чесми. Пожељно је планирати редован – континуиран мониторинг квалитета воде за пиће са јавних чесми. При избору чесми које су у континуираном мониторингу обратити пажњу на локацију чесме и хигијенску исправност воде за пиће у претходним испитивањима.

Редовно се контролишу и безбедне су за коришћење јавне чесме прикључене на градски водовод.



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др В. Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
☎ (031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: zavoduzice@mts.rs



Страна 5 од 5


Јавне чесме прикључене на градски водовод су :

1. Суботића чесма – ул. Београдска
2. Чесма на Ракијској пијаци- Чесма пекарско-механског еснафа
3. Чесма код цркве
4. Чесма у малом парку- Чесма опанчарског еснафа
5. Чесма на Слануши- Чесма Трговинско-занатског еснафа
6. Велчића чесма код «Стојића дућана»
7. Јавна чесма на Цветном тргу
8. Јавна чесма на плажи

Извештај припремили:

др Владимир Петровић, спец. хигијене

др Оливера Јањић, спец. хигијене
Начелник Центра хигијена са хуманом
екологијом



ВД Директор
др Влатка Стевановић