

ГРАД УЖИЦЕ

Градска управа за инфраструктуру и развој

VIII Број 404-185/18

22.08.2018. године

У ж и ц е

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем број VIII број 404-185/18 од 01.08.2018. године, даје следеће

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
За јавну набавку (радови) VIII број 404-185/18
„Радови на реконструкцији старе школе „Алекса Дејовић“ у Севојну

ПИТАЊЕ: „Интересује нас да ли су прозори израђени као крило на крило (спољно и унутрашње крило) или постоји само једно крило са трослојним стаклом“?

ОДГОВОР: . На основу резултата добијених прорачунима из Елабората енергетске ефикасности предвиђено је:

“Да би се побољшала термоизолациона својства застакљених површина, потребно је заменити све прозоре новим, који ће бити са дрвеним рамом дебљине 70мм, истог изгледа као постојећи (услов Завода за заштиту споменика културе) и стакло пакетом са двослојним нискоемисионим стаклом са простором између стакла испуњеним инертним гасом) и коефицијентом топлотне проводљивости за стакло мањими од $U_g=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ”.

Комисија за јавну набавку

Заменик председника комисије

Славиша Пројевић

