



Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И
ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
web: <http://www.graduzice.org> e-mail: ekologija@uzice.rs;
тел.031/592-422

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI БРОЈ 502-06/18

ДАТУМ 21.03.2019. године

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, решавајући по захтеву носиоца пројекта «УЖИЦЕ-ГАС АД Ужице», ул. Љубе Стојановића бр.4, мат.бр. 20305444, ПИБ: 105077040, Ужице, за захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: «Доградња дистрибутивне гасне мреже притиска до 4 бара, цевима од полиетилена (HDPE)» који се планира са изградњом на кат. парцелама број: 8496/5, 12055/1, 12089/1, 8569, 12086, 12088/2, 8779, 8775, 8740/2, 12997/1, 12997/2, 12995, 12661, 12631, 12561, 12563, 12537, 12996 и 12994 све КО Ужице, на кат. парцелама број 62, 52, 51, 2072/1, 561, 272, 558/10, 499, 743/1, 2073, 749, 750/8, 782, 716, 627, 658 и 668/1 све КО Љубање, на кат. парцелама број: 1496, 1516, 1517, 1504/1, 1438/8, 1437/5, 1436/1, 1436/16, 1435/4, 1420/1, 999/4, 999/5, 999/6, 1497, 1179/26 и 1180 све КО Дријетањ и на кат. парцелама број: 238, 1656 и 456/2 све КО Качер, насеља Забучје - Љубање – Бела Земља - Дријетањ и Качер, а на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и члана 136. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС», б. 18/16), доноси:

РЕШЕЊЕ

- I. Којим се УТВРЂУЈЕ да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: «Доградња дистрибутивне гасне мреже притиска до 4 бара, цевима од полиетилена (HDPE)» при чему је дужина трасе гасовода 26.630 метара, пречника цевовода 125/90/63/40/25 mm.

Образложење

Носилац пројекта «УЖИЦЕ-ГАС АД Ужице», ул. Љубе Стојановића бр.4, мат.бр. 20305444, ПИБ: 105077040, Ужице, град Ужице - обратио се захтевом VI број 502-06/19 од 11.03.2019. године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: «Доградња дистрибутивне гасне мреже притиска до 4 бара, цевима од полиетилена (HDPE)» при чему је дужина трасе гасовода 26.630 метара, а пречника цевовода 125/90/63/40/25 mm.

Обавештење о поднетом захтеву је објављено у листу «Вести» од 15. марта 2019. године и достављено заинтересованим органима и организацијама и то: Месној заједници Центар, Месној заједници Бела Земља, Месној заједници Љубање, Зеленом савету града Ужица и Инспектору за заштиту животне средине града Ужица. Обавештење је постављено на огласној табли Града Ужица и на сајту Града Ужица од 12. марта 2019. године. На поднети захтев није било достављених примедби, предлога, ни жалби у писаном облику.

Уз захтев је приложен и попуњен Прилог 1. „Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и одређивање обима и садржаја студије, Део 1 и Део 2“ и остала додатна документација која је била доступна на увиду јавности. Носилац пројекта је уз захтев и допуну захтева поднео сву потребну документацију прописану одредбом члана 8. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09).

Планирани потрошачи природног гаса су већи индустријски и пословни објекти и индивидуална домаћинства насеља Забучје – Љубање – Бела Земља – Дријетањ и Качер. Дужина трасе гасовода износи 26.630 метара, а пречници цевовода су 125/90/63/40/25 mm. Гасовод полази из улице Михајла Пупина у Ужицу, потом се мрежа води кроз подземни пролаз испод железничке пруге и иде једном делом улицом Хероја Луна, а потом прелази у улицу Косте Абрашевића. Гасовод потом наставља уличним саобраћајницама кроз насеље Забучје, излази на трасу пута Златиборске улице све до насеља Бела Земље, долази до индустријске зоне „Први Партизан“ и потом наставља поред мотела „Златиборска ноћ“ и даље све до насеља Попова Вода постојећим саобраћајницама.

Пројекат: «Доградња дистрибутивне гасне мреже притиска до 4 бара, цевима од полиетилена (HDPE)» налази се на **Листи II тачка 4. Цевоводи са пратећим објектима за транспорт гаса, нафте, хемикалија, водене паре, вреле воде или без пратећих објеката, као и водови за пренос електричне енергије надземним далеководима, подтачка 1.) Цевододи за транспорт гаса, осим интерних фабричких цевовода** – према Листи II - Уредбе (Уредба о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе пројекта за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник РС», бр. 114/08)).

Узимајући у обзир критеријуме за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину – наведених у Листа II - Уредбе, пројекти за које се може захтевати израда Студије су према критеријума за одлучивање - дужина цевовода преко 10 km и пречника преко 150 mm, док је наведени пројекат према достављеној документацији носиоца пројекта - дужине трасе гасовода 26.630 метара, а пречника цевовода испод 150 mm (125/90/63/40/25 mm). Увидом у захтев, достављене прилоге уз захтев и Локацијске услове од 13.11.2018. године - Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица, утврђено је да за напред наведени пројекат **није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину**.

На основу напред наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у Београду, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Градској управи Града Ужица непосредно, изјављује на записник или преко поште препоручено уплатом Републичке административне таксе у износу од 470,00 динара на рачун Републике Србије број 840-742221843-57.

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
VI број 502-06/19 од 21.03.2019. године
Ужице

Обраћивач: Душко Марковић дипл. инг. шумарства – мастер;

Душко Марковић

ДОСТАВИТИ:

1. «УЖИЦЕ-ГАС АД Ужице», ул. Љубе Стојановића бр.4, Ужице.
2. Инспектор за заштиту животне средине града Ужица;
- (3) У предмет:

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Миладин Пешић
Миладин Пешић дипл.инж.техн.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ



Зоран Деспић
Зоран Деспић дипл.инж.грађ.

21.03.2019

Фамил 00 3325693