



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА  
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ  
VIII Број: 404-215/19  
Датум: 02.09.2019

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку образована Решењем број VIII 404-215/19 од 06.08.2019. године даје следеће

**ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ БРОЈ 1**  
**За јавну набавку број VIII 404-215/19**  
**„Извођење радова на реконструкцији зграде позоришта“**

**ПИТАЊЕ:** „Молимо вас да нам пошаљете маилом или објавите на порталу шеме столарије?“

**ОДГОВОР:** „У конкурсној документацији у поглављу IV Упутство понуђачима како да сачине понуду тачка 4.14 предвиђено је да је понуђач дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуда, на локацији на којој ће се радови и изводити. Увид у документацију (која садржи шему столарије) биће организован у договору са контакт особом, а то је Александар Тасић, телефон: 031/592-417 или 064/806 26 68, mail: [aleksandar.tasic@uzice.rs](mailto:aleksandar.tasic@uzice.rs), уз претходну најаву“

**ПИТАЊЕ:** „Поз, 5 уградња камене вуне са унутрашње стране од 150 кг/м<sup>3</sup>. Камена вуна се за фасаде ради од око 115 кг/м<sup>3</sup>, а за равне кровове од 140 кг/м<sup>3</sup>. Потребно је да наручилац тачно дефинише тип вуне за уградњу?“

**ОДГОВОР:** „Камена вуна са унутрашње стране зида и на спуштеном плафону је према елаборату енергетске ефикасности минималне густине 80кг/м<sup>3</sup>.“

**ПИТАЊЕ:** „Приликом обиласка објекта постојећи зидови са унутрашње стране су обложени и на њима има разних инсталација. Потребни су детаљни описи како ће се извести ова позиција и шта је све обухваћено?“

**ОДГОВОР:** „Приликом пројектовања, није било могуће демонтирати постојеће облоге (пројектовање је вршено у току позоришне сезоне), како би се у потпуности сагледала ситуација и евентуалне инсталације иза облога. Из тог разлога су ови радови обухваћени са позицијама предмера 3,3.1,7,12,13,16“.

Комисија за јавну набавку

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 592 402 • e-mail: [miloje.matic@uzice.rs](mailto:miloje.matic@uzice.rs)