



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број: 502-06/23-01
Датум: 10.05.2023.год.

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, решавајући по захтеву носиоца пројекта – Trgo-agent“ д.о.о., ул. Димитрија Туцовића бр. 149А/23, Ужице, ПИБ 100601890, матични број 07838808, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Мала соларна електрана МСЕ „ТА 1“, снаге 150kW на крову Објекта бр. 1“ на кат. парцели бр. 1679/2 КО Лелићи, улица Шумице, Месна заједница Каран, Град Ужице, а на основу члана 2. тачка 2. алинеја 3. и члана 10. став 4 и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и чл.136. и чл.141. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) доноси:

РЕШЕЊЕ

- I. Којим се УТВРЂУЈЕ да **није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину** за пројекат: „Мала соларна електрана МСЕ „ТА 1“, снаге 150 kW на крову Објекта бр. 1“ на кат. парцели бр. 1679/2 КО Лелићи, улица Шумице, Месна заједница Каран, Град Ужице.
- II. Носилац пројекта је у обавези да, при изградњи и редовном раду, испоштује услове свих надлежних органа и институција, односно да се придржава свих услова и ограничења из Локацијских услова, број ROP-uzi-27721-LOC-2/2023 од 31.03.2023.године издатих од стране Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељења за спровођење планова и изградњу, Града Ужица, а нарочито услова Електродистрибуције Ужице, ул., М.Тешића 13, број 2460800-Д.09.15.-431780/2-22 од 28.12.2022. године, Пројекат електроенергетске инсталације – “Keys” доо, Београд – Савски Венац (број: 48/22, септембар 2022. године). Током извођења радова није дозвољена ниједна активност која би могла довести до штетног и негативног дејства на животну средину.
- III. Носилац Пројекта је дужан да спроведе мере заштите животне средине, а нарочито у току извођења Пројекта, у току рада Пројекта као и по престанку рада Пројекта и то: 1. мере за смањење штетних утицаја на животну средину; 2. мере за отклањање штетних утицаја на животну средину; 3. мере за избегавање штетних утицаја на животну средину и 4. мере за спречавање удеса, одговора на удес и за отклањање последица удеса у току извођења, рада и по престанку рада Пројекта, уз поштовање законске регулативе, норми и стандарда.

Образложење

Носилац пројекта „Trgo-agent“ д.о.о., ул. Димитрија Туцовића бр. 149А/23, Ужице, ПИБ 100601890, матични број 07838808, поднео је Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Мала соларна електрана МСЕ „ТА 1“, снаге 150 kW на крову Објекта бр. 1“ на кат. парцели бр. 1679/2 КО Лелићи, улица Шумице, Месна заједница Каран, Град Ужице

Уз захтев су приложени и попуњени упитници за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину (Део I и Део II) и додатна документација. Носилац пројекта је уз захтев поднео сву потребну документацију прописану одредбом члана 8. Закона о процени утицаја на животну средину.

У складу са чланом 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр., 135/04 и 36/09), о поднетом захтеву је обавештена јавност оглашавањем у средствима јавног информисања. Обавештење о поднетом захтеву је објављено у листу „Вести“ од 28.04.2023. год и достављено заинтересованим органима и организацијама и то: Месној заједници Каран, Зеленом савету града Ужица, Еколошком инспектору града Ужица. Обавештење је постављено и на службеном сајту Града Ужица, дана 28.04.2023. године. У законом прописаном року није било достављених примедби од стране јавности, заинтересованих органа и организација.

На предметној локацији се планира изградња МСЕ, помоћу монокристалних соларних панела јединичне снаге 380 W, номиналног једносмерног DC напона 41,4 V, номиналне једносмерне струје 11,08 А, димензије 1755 x 1038 x 40 mm, сваке тежине 20 kg, који ће бити монтирани на површини крова објекта бр. 1 на к.п. 1679/2 КО Лелићи. Изабрани су монокристални модули (панели, укупно 441) произвођача „KIOTO SOLAR“ типа kpv Wp HC. Инсталирана снага (AC стана): 150 kW.

На основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја („Сл. гласник РС“, бр. 114/08), констатовано је да је предметни пројекат обухваћен Листом II тачка 3. (*Производња енергије*) подтачка 1. (*Постројења за производњу електричне енергије, водене паре, топле воде, технолошке паре или загрејаних гасова, укључујући и парне котлове, у постројењима за сагоревање уз коришћење свих врста горива*) чиме се предметни пројекат сврстава у пројекте за које се може захтевати израда студије о процени утицаја на животну средину

Приликом доношења одлуке орган је узео у обзир критеријум за потребу израде студије о процени утицаја на животну средину по Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја („Службени гласник РС“, бр. 114/08) којом је прописано да се за постројења за производњу енергије са снагом од 1 до 50 MW може тражити израда студије. Према достављеној документацији пројектована снага МСЕ „ТА 1“ је 150 kW. Имајући у виду, да поменута Мала соларна електрана на к.п. 1679/2, не испуњава капацитет прописан Уредбом, инвеститор је у обавези да се придржава прописаних мера заштите животне средине током извођења радова и експлоатације предметног смештаја објекта, тако да предметни пројекат неће значајно угрозити животну средину.

Предметни пројекат спада у пројекте са малим утицајем на животну средину и малом вероватноћом значајних негативних утицаја на животну средину. Могуће непријатности за локално становништво се могу јавити током изградње соларне електране, али ће утицаји бити

повремени, локалног карактера и трајаће краћи временски период. Након изградње соларне електране, не очекују се негативни утицаји на животну средину и околно становништво.

Носилац пројекта се обавезује да приликом извођења радова примени такве техничка решења која ће обезбедити да утицај на животну средину буде минималан и у свему испоштује услове и сагласности других надлежних органа и организација.

Узимајући у обзир наведено и на основу достављене документације и активности коју носилац пројекта предвиђа, као и величине пројекта овај орган је нашао да предметни пројекат неће у већој мери утицати на животну средину, па у складу са тим није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину. Носилац пројекта се овим Решењем обавезује да у оквиру спровођења својих активности, у потпуности испоштује тачке I., II. и III. диспозитива овог Решења.

На основу претходно изнетог и увида у достављену документацију, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у Београду, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Градској управи Града Ужица непосредно, изјављује на записник или преко поште препоручено уплатом Републичке административне таксе у износу од 480,00 динара на рачун Републике Србије број 840-742221843-57.

Обрадила: Татјана Карадаревић



ВД НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ

Владимир М. Савић

ДОСТАВИТИ:

1. Носиоцу пројекта.
2. Месној заједници Каран.
3. Еколошком инспектору Града Ужица.
4. Зеленом савету Града Ужица.
5. Архиви.