



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,  
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ  
VI Број: 502-20/23  
Датум: 17.10.2023.год.

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, решавајући по захтеву носиоца пројекта – ЈКП „Водовод Ужице“, ул. Хероја Луна, бр. 2, Матични број: 07258160, ПИБ: 100600220, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња Соларне електране снаге 530 kW на земљи и крововима објекта (објекти под редним бројем, 2,9,10 и 13 из листа непрокретности број 18000 КО Ужице) за сопствену потрошњу са делиминчном предајом енергије у дистрибутивни систем по принципу купац-произвођач“ на кат. парцели бр. 6763/1 КО Ужице, Ужице, а на основу члана 2. тачка 2. алинеја 3. и члана 10. став 4 и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и чл.136. и чл.141. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) доноси:

РЕШЕЊЕ

- I. Којим се УТВРЂУЈЕ да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња Соларне електране снаге 530 kW на земљи и крововима објекта (објекти под редним бројем, 2,9,10 и 13 из листа непрокретности број 18000 КО Ужице) за сопствену потрошњу са делиминчном предајом енергије у дистрибутивни систем по принципу купац-произвођач“ на кат. парцели бр. 6763/1 КО Ужице, Ужице
- II. Носилац пројекта је у обавези да, при изградњи и редовном раду, испоштује услове свих надлежних органа и институција, односно да се придржава свих услова и ограничења из Локацијских услова, број ROP-UZI-23599-LOC-1/2023 од 08.09.2023.године издатих од стране Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељења за спровођење планова и изградњу, Града Ужица, а нарочито услова Електродистрибуције Ужице, ул. М.Тешића 13, број 2460800-Д.09.15.-307783/1-2022 од 31.10.2022. године, Пројекат електроенергетске инсталације – “Seefor” доо, Београд – Булевар Ослобођења 103 (број: ИДР/0/64/2023, јун 2023. године). Током извођења радова није дозвољена ниједна активност која би могла довести до штетног и негативног дејства на животну средину.
- III. Носилац Пројекта је дужан да спроведе мере заштите животне средине, а нарочито у току извођења Пројекта, у току рада Пројекта као и по престанку рада Пројекта и то: 1. мере за смањење штетних утицаја на животну средину; 2. мере за отклањање штетних утицаја на животну средину; 3. мере за избегавање штетних утицаја на животну средину и 4. мере за спречавање удеса, одговора

на удес и за отклањање последица удеса у току извођења, рада и по престанку рада Пројекта, уз поштовање законске регулативе, норми и стандарда.

### Образложење

Носилац пројекта ЈКП „Водовод Ужице“, ул. Хероја Луна, бр. 2, Матични број: 07258160, ПИБ: 100600220, поднео је дана 28.09.2023. године Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Изградња Соларне електране снаге 530 kW на земљи и крововима објекта (објекти под редним бројем, 2,9,10 и 13 из листа непокретности број 18000 КО Ужице) за сопствену потрошњу са делиминичном предајом енергије у дистрибутивни систем по принципу купац-произвођач“ на кат. парцели бр. 6763/1 КО Ужице, Ужице.

Уз захтев су приложени и попуњени упитници за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину (Део I и Део II) и додатна документација. Носилац пројекта је уз захтев поднео сву потребну документацију прописану одредбом члана 8. Закона о процени утицаја на животну средину.

У складу са чланом 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр., 135/04 и 36/09), о поднетом захтеву је обавештена јавност оглашавањем у средствима јавног информисања. Обавештење о поднетом захтеву је објављено у листу „Вести“ од 06.10.2023. год и достављено заинтересованим органима и организацијама и то: Месној заједници Турица, Зеленом савету града Ужица, Еколошком инспектору града Ужица. Обавештење је постављено и на службеном сајту Града Ужица, дана 06.10.2023. године. У законом прописаном року није било достављених примедби од стране јавности, заинтересованих органа и организација.

На предметној локацији, на парцели 6763/1 КО Ужице, укупне површине 27 238 m<sup>2</sup> инвеститора ЈКП „Водовод Ужице“ планирана је изградња соларне електране на крову (на крововима објекта под редним бројем 2,9,10 и 13 из листа непокретности број 1800 КО Ужице предузећа „Водовод Ужице“) и на земљи, укупне инсталисане снаге 530 kW. Произведена електрична енергија соларне електране користиће се за сопствену потрошњу, док ће се део енергије пласирати у дистрибутивну мрежу. Произведена електрична енергија соларне електране користиће се за сопствену потрошњу док ће се део енергије пласирати у дистрибутивну мрежу. Електрана ће се састојати од 1112 фотонапонских панела, појединачне снаге 545 kWp и 22 инвертора, снаге 20 kWp, 4 инвертора снаге 15 kW и 3 инвертора снаге 10 kW. Предметна соларна електрана ће имати три разводна ормана наизменичне струје. Трансформаторска станица је снаге 630 kVA, преносног односа 110/0,4 kV. Трансформаторска станица ће се реконструисати и са двостраног напајања прећи на једнострано. Место прикључена предметне соларне електране предвиђено је на нисконапонском разводу у трансформаторској станици, који се налази на поменутој предметној локацији.

На основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја („Сл. гласник РС“, бр. 114/08), констатовано је да је предметни пројекат обухваћен Листом II тачка 3. (Производња енергије) подтачка 1. (Постројења за производњу електричне енергије, водене паре, топле воде, технолошке паре или загрејаних гасова, укључујући и парне котлове, у постројењима за сагоревање уз коришћење свих врста горива) чиме се предметни пројекат сврстава у пројекте за које се може захтевати израда студије о процени утицаја на животну средину

Приликом доношења одлуке орган је узео у обзир критеријум за потребу израде студије о процени утицаја на животну средину по Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја („Службени гласник РС“, бр. 114/08) којом је прописано да се за постројења за производњу енергије са снагом од 1 до 50 MW може тражити израда студије. Према достављеној документацији пројектована снага МСЕ „ТА 1“ је 530 kW. Имајући у виду, да поменута предметна соларна електрана на к.п. 6763/1 КО Ужице, не испуњава капацитет прописан Уредбом, инвеститор је у обавези да се придржава прописаних мера заштите животне средине током извођења радова и експлоатације предметног смештаја објекта, тако да предметни пројекат неће значајно угрозити животну средину.

Предметни пројекат спада у пројекте са малим утицајем на животну средину и малом вероватноћом значајних негативних утицаја на животну средину. Могуће непријатности за локално становништво се могу јавити током изградње соларне електране, али ће утицаји бити пивремен, локалног карактера и трајаће краћи временски период. Након изградње соларне електране, не очекују се негативни утицаји на животну средину и околно становништво.

Носилац пројекта се обавезује да приликом извођења радова примени такве техничка решења која ће обезбедити да утицај на животну средину буде минималан и у свему испоштује услове и сагласности других надлежних органа и организација.

Узимајући у обзир наведено и на основу достављене документације и активности коју носилац пројекта предвиђа, као и величине пројекта овај орган је нашао да предметни пројекат неће у већој мери утицати на животну средину, па у складу са тим није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину. Носилац пројекта се овим Решењем обавезује да у оквиру спровођења својих активности, у потпуности испоштује тачке II. и III. диспозитива овог Решења.

На основу претходно изнетог и увида у достављену документацију, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

**ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:** Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у Београду, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Градској управи Града Ужица непосредно, изјављује на записник или преко поште препоручено уплатом Републичке административне таксе у износу од 560,00 динара на рачун Републике Србије број 840-742221843-57.

Обрадила: Татјана Карадаревић



ДОСТАВИТИ:

1. Носиоцу пројекта.
2. Месној заједници Турица.
3. Еколошком инспектору Града Ужица.
4. Зеленом савету Града Ужица.
5. Архиви.



НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

Владимир М. Савић